



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РОССИЯ 443035, г. Самара, ул. Нагорная, 136 А: тел. (846) 933-20-38, тел.факс: 933-07-12
Электронная почта: Samara@srpov.gosnadzor.ru

«11» августа 2017 г

Средне-Поволжское управление Ростехнадзора
443035, г. Самара, ул. Нагорная, 136а
(место составления акта)

15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 09-437/505-08-17-434-КП

По адресу/адресам: 443099, г. Самара, ул. Крупской, 18
(место проведения проверки)

На основании Распоряжения Средне – Поволжского управления Ростехнадзора № 2187Р от 20.07.2017 г. Врио заместителя руководителя Средне-Поволжского управления Ростехнадзора Панишева А.Л. о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая, выездная проверка по вопросу контроля (надзора) за выполнением ранее выданного предписания от 26.04.2017г. №09-505-04-17-198-П (срок исполнения 31.07.2017г.) в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский социально-педагогический колледж» (далее - ГБПОУ «ССПК»), ИНН 6317036328, ОГРН 1026301415843.

Директор ГБПОУ «ССПК» Черноиванов Владимир Борисович

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проверки:

« 11 » 20 г. с 15 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность
« 11 » 20 г. с 15 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 9 дней/70 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

И.о. директора ГБПОУ «ССПК» Дорожкина Ольга Павловна, 27.07.2017г., 14 час. 45 мин.

Дорожкина *приказ № 62 от 27.07.17г*
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)
 Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Филиппова Татьяна Ивановна государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС, Зайнуллин Рашид Нотфуллович государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

заместитель директора по АХЧ ГБПОУ «ССПК» Дорожкина Ольга Павловна

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц), или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки установлено:

Проверено выполнение мероприятий ранее выданного Предписания от 26.04.2017 г. № 09-505-04-17-198-П

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
Электрооборудование			
1.	Не проведена в установленный срок проверка знаний в комиссии Ростехнадзора ответственному за электрохозяйство, заместителю ответственного за электрохозяйство и электротехническому персоналу, обслуживающего электроустановки ГБПОУ «ССПК».	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03 г. зарегистрированы Минюстом России № 4145 22.01.03 г. (ПТЭЭП) п. 1.4.20	выполнено
2.	Не назначены распорядительным документом руководителя ответственный за электрохозяйство и заместитель ответственного за электрохозяйство	п. 1.2.7 ПТЭЭП	выполнено
3.	Отсутствует однолинейная схема электрических соединений ГБПОУ «ССПК», утвержденная ответственным за электрохозяйство.	п. 1.5.18 ПТЭЭП	выполнено
4.	Отсутствуют мероприятия по	п. 1.2.6	выполнено

	рациональному потреблению электрической энергии	ПТЭЭП	
5.	Отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	п. 1.8.9 ПТЭЭП	выполнено
6.	Отсутствуют списки работников: - имеющих право единоличного осмотра электроустановок; - которым даны права производителя работ, наблюдающего. Отсутствует перечень технической документации структурного подразделения, утвержденный техническим руководителем предприятия.	п. 1.8.2 ПТЭЭП	выполнено
7.	Отсутствует перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности. Не ведется Журнал установленной формы по присвоению I группы по электробезопасности.	п. 1.4.4 ПТЭЭП	выполнено
8.	Отсутствует инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию.	п. 1.8.1 ПТЭЭП	выполнено
9.	Отсутствует график очистки светильников и ремонта сети электрического освещения.	п. 2.12.12 ПТЭЭП	выполнено
10.	Отсутствует график осмотра и проверки сети освещения.	п. 2.12.16 ПТЭЭП	выполнено
11.	Отсутствует распоряжение о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н п. 3.13	выполнено
12.	Отсутствует журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок.	п. 1.8.9 ПТЭЭП	выполнено
13.	Отсутствует Журнал учета защитных средств установленной формы.	«Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утверждена приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г № 261 п. 1.4.2 Приложение № 1.	выполнено
14.	Отсутствует утвержденный Перечень средств защиты.	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в	выполнено

		электроустановках», п.1.2.3 Приложение № 8	
15.	Не проводятся периодические осмотры электрозащитных средств (1 раз в 6 мес.) работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал.	«Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» п.1.4.3	выполнено
16.	Отсутствуют испытанные средства защиты.	п. 1.7.3. ПТЭЭП	выполнено
17.	Отсутствуют протоколы испытаний средств защиты.	«Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утверждена приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г № 261 п. 1.4.4.	выполнено
Электрощитовая РУ-0,4 кВ			
18.	Отсутствует однолинейная схема электрических соединений в электрощитовой, утвержденная ответственным за электрохозяйство.	п. 1.5.18 ПТЭЭП	выполнено
19.	Отсутствует надпись с внутренней стороны дверки, указывающая назначение присоединений и их диспетчерские наименования.	п. 2.2.20 ПТЭЭП	выполнено
20.	В помещении электрощитовой находятся посторонние предметы (эл.лампы, старая мебель и др.)	п. 1.2.2 ПТЭЭП	выполнено
Учебный корпус № 2 ул. Братьев Коростелевых, 17			
21.	Отсутствует диспетчерское наименование и знак электробезопасности на двери электрощитовой.	п. 2.2.20 ПТЭЭП	выполнено
22.	Отсутствует однолинейная схема электрических соединений в электрощитовой, утвержденная ответственным за электрохозяйство.	п. 1.5.18 ПТЭЭП	выполнено
23.	Отсутствуют диспетчерские наименования на сборках в электрощитовой и шкафе учета. Отсутствуют с внутренней стороны дверок сборок надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерские наименования.	п. 2.2.20 ПТЭЭП	выполнено
24.	Отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки на предохранителях присоединений, в сборке электрощитовой.	п. 2.5.4 ПТЭЭП	выполнено
25.	Отсутствует надпись, указывающая операцию «вкл.», «откл.» на рукоятке рубильника.	п. 2.2.14 ПТЭЭП	выполнено

26.	В помещении электрощитовой находятся посторонние предметы (эл. лампы, коробки и др.)	п. 1.2.2 ПТЭЭП	выполнено
27.	Не заведены в бронешланг электропровода электродвигателя в теплопункте.	п.1.2.6. ПТЭЭП	выполнено
28.	Отсутствуют диспетчерские наименования на лицевой стороне щитка освещения (ЩО) на 1, 2, 3, 4 этажах. Отсутствуют однолинейные схемы с внутренней стороны ЩО с указанием номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников.	п. 2.12.5 ПТЭЭП	выполнено
Общежитие ул. Партизанская, 78			
29.	Отсутствует диспетчерское наименование на двери электрощитовой.	п. 2.2.20 ПТЭЭП	выполнено
30.	Отсутствует однолинейная схема электрических соединений в электрощитовой, утвержденная ответственным за электрохозяйство.	п. 1.5.18 ПТЭЭП	выполнено
31.	Отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки на предохранителях присоединений, в сборке электрощитовой.	п. 2.5.4 ПТЭЭП	выполнено
32.	В помещении электрощитовой находятся посторонние предметы (эл. лампы, коробки и др.)	п. 1.2.2 ПТЭЭП	выполнено
Теплопункт			
33.	Не заведены в бронешланг электропровода электродвигателя в теплопункте.	п.1.2.6. ПТЭЭП	выполнено
34.	Не закрыта крышкой распаечная коробка	п. 1.2.2 ПТЭЭП	выполнено
Тепловые энергоустановки			
35.	Отсутствует перечень тепловых энергоустановок, на которых запланировано проведение режимно-наладочных испытаний и сроки их проведения, утвержденный руководством учреждения.	п. 2.5.4 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утвержденных Минэнерго России от 24.03.03г. №115, зарегистрированных Минюстом России от 02.04.03г. №4358 (далее - ПТЭ ТЭ)	выполнено
36.	Для эффективной эксплуатации тепловых энергоустановок учреждение не обеспечивает контроль и анализ соблюдения нормативных энергетических характеристик и оценку технического состояния системы отопления здания учреждения.	п. 2.5.1 ПТЭ ТЭ	выполнено

37.	Отсутствует инструкция по эксплуатации тепловых энергоустановок зданий учреждения.	п. 2.8.1. ПТЭ ТЭ	выполнено
-----	------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-----------

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
01.08.2017 г.

 Т.И. Филиппова
 Р.Н. Зайнуллин
(подпись проверяющего)

 О.П. Дорожкина
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1) Распоряжение от 20.07.2017 г. № 2187-Р


Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС



Т.И. Филиппова

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС



Р.Н. Зайнуллин

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

* Директор ГБПОУ «ССПК» В.Б. Черноиванов

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 11 » 08 2017 г.

(подпись)

М.П.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)