

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Главное управление МЧС России по Самарской области)**

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu\_mchs@global63.ru

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

(443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-68)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г.О. САМАРА

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(443082, г. Самара, ул. Горная, 15 т. 338-25-09, факс 338-25-09 (код 846))

**Предписание № 2529/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Самарской области «Самарский социально-педагогический колледж»

индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара (заместителя главного государственного инспектора городского округа Самара по пожарному надзору) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области № 2529 от «03» ноября 2016 года,

Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. «05» декабря 2016 г. по 15 ч. 00 мин. «05» декабря 2016

с 14 ч. 30 мин. «12» декабря 2016 г. по 15 ч. 00 мин. «12» декабря 2016 проведена проверка инспектором ОНД и ПР г.о. Самара старшим лейтенантом внутренней службы Ефимовой

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

Анной Александровной помещений, занимаемых ГБПОУ Самарской области «Самарский

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

социально-педагогический колледж, расположенных по адресу: г. Самара, ул. Партизанская.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

78. совместно с директором ГБПОУ Самарской области «ССПК» Черноивановым В.Б.,  
заведующей общежитием Горшковой Н.И.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Система пожарной сигнализации не выведена на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.	Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих	05.06.2017	

		сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (Нарушение <u>Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</u> статья 83 п. 7)		
2	В лестничной клетке размещено оборудование (батареи), выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м (правая лестничная клетка относительно входа)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ Система "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 3 ст. 4. Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, 2. В коридорах, указанных в 6.9, за исключением специально оговоренных в нормах случаев, не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. (Нарушение: СНиП 21-01-97* п. 6.26*) В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. (нарушение: СП 1.13130.2009 п. 4.3.3)	05.06.2017	
3	В помещении подвала допускаются проёмы в местах прохождения коммуникаций между смежными помещениями.	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 17.02.2014) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") 22. Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.	05.06.2017	
4	Пожарные шкафы на всех этажах выполнены из горючих материалов (дерево).	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 17.02.2014) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") 57. Руководитель организации обеспечивает комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	05.06.2017	
5	Допускается хранение горючих материалов (мебели) в подвальном помещении	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 17.02.2014) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") 23. На объектах запрещается: а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порошок, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид	05.06.2017	

	и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы.		
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы г.о. Самара –  
государственный инспектор г.о. Самара по пожарному надзору  
старший лейтенант внутренней службы  
Ефимова Анна Александровна



  
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

Директор ГБПОУ Самарской области «ССПК»

(должность, фамилия, инициалы)

Черноиванов Владимир Борисович

« 12 » декабря 2016 г.

